


Station	Données pour le mois Septembre			Coefficients d'hydraulicité sur 12 mois	
	Débit Moyen Mensuel (m ³ /s)	Débit Maxi inst. Mensuel (m ³ /s)	Coefficient d'hydraulicité Mensuel	oct 21 - sept 22	oct 20 - sept 21
BOGNES [V1020010]	280	630	0.79	0.80	1.11
TERNAY [V3130020]	390	1 080	0.57	0.70	1.12
VALENCE [V4010010]	500	1 380	0.52	0.68	1.06
BEUCAIRE [V7200010]	570	1 340	0.51	0.63	0.99

Les coefficients d'hydraulicité sont élaborés à l'aide de modules calculés sur la période de référence 1920-2022



FAITS MARQUANTS :

L'hydraulicité du mois de septembre 2022 se situe très au-dessous de la moyenne pour les stations de Bognes, Ternay, Valence et Beaucaire. L'hydraulicité est particulièrement faible à l'aval de Lyon et jusqu'à la mer avec un coefficient d'hydraulicité de seulement 0.51 à Beaucaire. Septembre 2022 poursuit un événement d'étiage sévère courant depuis le printemps.

Remarques :

Les débits annoncés pour les années 2021 et 2022 sont des valeurs brutes en cours de validation qui peuvent être modifiées lors de la rédaction des rapports hydrologiques annuels de la CNR.
Les valeurs de débits sont arrondies à +/- 10 m³/s

réalisé :
PY BAROU


vérifié :
A DESPAX

Validé :
C PETEUIL

ANNEES D'ETIAGE REMARQUABLE SUR LE BASSIN DU RHONE

		DEBITS MOYENS MENSUELS (m ³ /s) - source des données : CNR - base HYDROMET					
ANNEE		BOGNES [V1020010]	PERRACHE [V3000015]	COUZON [La Saône]	TERNAY [V3130020]	VALENCE [V4010010]	BEAUCAIRE [V7200010]
	Moyenne sur la période 1920-2022	350	500	190	690	960	1 100
Années d'étiage estival remarquable	1921	360	390	110	500	670	660
	1949	380	350	20	370	580	660
	1976	260	450	120	570	810	1 330
	2003	280	410	30	430	640	740
	2005	260	390	60	480	680	920
	2009	250	360	60	460	560	660
Débit (m ³ /s)	2022	280	350	80	390	500	570
Rang *		24	17	23	12	5	3

* rang du mois dans le classement croissant des débits moyens mensuels sur la période 1920-2022



Commentaires :

L'hydraulicité du mois de septembre 2022 se situe largement au-dessous de la moyenne interannuel 1920-2022. Septembre 2022 poursuit un événement d'étiage sévère courant depuis le printemps. L'hydraulicité de 0.51 à Beaucaire est la troisième plus faible en septembre depuis 1920 et témoigne de cette sévérité. Un évènement pluvieux en toute fin de mois a permis de légèrement remonter les débits sur le haut Rhône.

Remarques :

Les débits annoncés pour les années 2021 et 2022 sont des valeurs brutes en cours de validation qui peuvent être modifiées lors de la rédaction des rapports hydrologiques annuels de la CNR.
Les valeurs des débits sont arrondies à +/- 10 m³/s.